

# ZÁRUKA 30 LET

## Podmínky poskytnutí

1. Komín musí být postaven dle montážního návodu, který je součástí každé dodávky.
2. Před uvedením do provozu musí být komín zrevizován revizním technikem. Záruky jsou poskytovány při dodržení platných vyhlášek a nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Komín musí být dle platných vyhlášek pravidelně kontrolován a čištěn.
3. Při výstavbě komínu musí být dodrženy veškeré stavební předpisy a vyhlášky.
4. Musí být zajištěna odstupová vzdálenost komínového pláště od nehořlavých konstrukcí 30mm a od hořlavých 50 mm.
5. Při uvádění do provozu se musí komín zahřívát pozvolna. Zvláště při použití komínu pro teplotu hrubé stavby v zimních měsících je nutné si uvědomit, že teplota komínu je velmi nízká. Nešetrné zacházení a nezajištění postupného natápění komínu (cca 30 min.), může vést k popraskání vnitřní komínové vložky a tím znehodnocení nového komínu.
6. Před usazením do komína keramické tvarovky na stavbě proklepat-poškozené tvarovky poznáme podle dutého a chrastivého zvuku, zvuk musí být zvonivý.
7. Je třeba počítat s tepelnou roztažností keramických dílů vzhledem k plášti a krycí desce komína (čím vyšší komín a vyšší teplota spalin, tím je nárůst délky vyšší). Proto je třeba zajistit dilataci (min. 30 mm) mezi:  
-T kusem a pláštěm komína včetně vnitřní omítky-spára může být uzavřena pružným tmelem.  
  
-zaústěním spotřebiče do komínu, použití redukce nebo přechodky
8. Přímé působení plamene na stěnu keramických vložek (při provizorní teplotě stavby, přetopení lokálních kamen nebo nevhodný typ krbové vložky-bez horní clony) ,může být příčinou vzniku trhlin na keramických tvarovkách. Provizorní topidlo postavit co nejdále od komína a použít dlouhý přívod kouřovými rourami, případně přívod spalin zalomit více koleny (vyloučit možnost vstupu plamene do komína). Keramické roury musí být zabudovávány suché. Zaústění odtahových rour od topidel musí být provedeno souose, platí zejména pro zaústěvací tvarovky se zaústěním pod úhlem 45°. Odtahová roura musí být do tvarovky zaústěna dilatačně, tj. po celém obvodu obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo sklená vata, minerální provazce či žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejich teplotním roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá, aby nemohlo dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky, do komína to ani při maximálním výkonu topidla.
9. Záruka se vztahuje na odolnost proti kondenzátu a vyhoření komínu.
10. Záruka je poskytována při použití všech prvků včetně originálního spojovacího tmelu na tvárnice, izolace sopouchu a originální redukce T-kusu.

© Komín Levně 2020